

Tarnów, dnia 30.03.2011r.

WSZYSCY , którzy pobrali SIWZ

dot: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – art.39 pzp w ramach zadania inwestycyjnego pn: „ Adaptacja segmentu środkowego budynku Wyższego Seminarium Duchownego na bibliotekę i czytelnię”*

Pytanie nr 1.


Czy Zamawiający, w ramach spełnienia warunku posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia do wykonania przedmiotu zamówienia przez oferenta, dopuszcza przedstawienie dwóch oddzielnych referencji, potwierdzających wykonanie podobnych w przedmiocie zamówienia: jednej instalacji gaśniczej, systemu wykrywania zagrożenia pożarem i sterowania Stałymi urządzeniami Gaśniczymi i drugiej potwierdzającej wykonanie systemu wczesnej detekcji pożaru na łączną kwotę nie mniejszą niż 600 000, 00 zł brutto wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem złożenia oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza złożenie po jednej referencji dla każdej z instalacji wymienionej poniżej:

- jednego systemu wykrywania zagrożenia pożarem i sterowania Stałymi Urządzeniami Gaśniczymi wyposażonymi w środek gaśniczy HFC-227ea,
- jednego systemu wczesnego ostrzegania przed pożarem

potwierdzającej wykonanie robót na łączną kwotę min 600 000,00 zł brutto.

R E K T O R
Wyższego Seminarium Duchownego
w Tarnowie

Ks. dr Jacek Nowak